

**PERUNDING JURUWAS SDN BHD** (394795-T)

- Civil and Structural Consulting Engineers
- Mechanical and Electrical Consulting Engineers

Ruj Tuan : PJ 12/UITM/L/25-10

Ruj Kami : PJW / 2010 – 161

Tarikh : 29hb. April 2010

PTIS ENGINEERING SDN BHD

No.3A, Jalan Kalumpang satu 27/41A,
Taman Bunga Negara, Seksyen 27,
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

U/P : En Abdul Kadir Bidin

Tuan,

Per : **CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KABEL 11KV SEDIAADA DAN JUGA SAMBUNGAN BEKALAN KE PUSAT KONVENSYEN DAN KEBUDAYAAN UNTUK UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM).**

~ *Permohonan Kelulusan Bahan Bagi 'Straight Through Joint For 11kv Cable'*

Dengan segala hormatnya ingin kami merujuk kepada perkara diatas . Pihak kami tiada sebarang halangan untuk pihak tuan menggunakan 'Straight Through Joint ' untuk penyambungan kabel dengan syarat ianya mesti memiliki ciri dielektrik , kalis air dan mestilah (rigid) tegar bagi menahan sebarang tekanan.

Selain daripada itu pihak tuan diminta menjalankan kerja ini dengan teliti dan teratur . Kerjasama dari pihak tuan amatlah kami hargai untuk menjayakan projek ini.

Sekian, terima kasih

Saya Yang Benar

Roslee Bin Baharudin.



SK